



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

## ORDINANZA n° 26

**Oggetto: INTERVENTO URGENTE PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE SITO IN CONTRADA VALLONE DELLA FIERA**

### Premesso :

**Che** il Responsabile del Servizio Idrico Integrato, ha comunicato che il depuratore sito in Contrada Vallone della Fiera, a servizio della rete fognaria del centro abitato, necessita di un intervento urgente poiché si sono verificati dei guasti al sistema del percorso idraulico con fuoriuscita di refluo che ha invaso parte dell'area interna a causa del guasto delle elettropompe di sollevamento fanghi;

**Che** tale stato di fatto costituisce grave emergenza ambientale di carattere igienico-sanitario, per cui occorre adottare ogni provvedimento contingibile ed urgente al fine di rimettere in pristino la piena funzionalità dell'impianto;

**Considerato** che per la riparazione del suddetto impianto occorre fermare temporaneamente l'impianto di depurazione;

**Dato atto** che l'ufficio tecnico ha già attivato tutte le procedure per il ripristino dell'impianto nel più breve tempo possibile;

**Considerato** che per le motivazioni su espresse, da oggi 31 Gennaio 2018 e fino al ristabilimento della piena funzionalità dell'intero impianto non potrà essere mantenuto il normale funzionamento dell'impianto di depurazione;

**Visto** l'Ord. Amministrativo Enti Locali Vigente in Sicilia;

**Viste** le leggi in materia d'igiene e salute pubblica;

**Vista** la Legge Regionale 18/06/1977, n. 39, la L.R. 15 maggio 1986, n. 27, la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.4/1986, La Legge 03/04/2006, n. 152;

**Visto** l'Art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti al fine di rimuovere le emergenze;

**Visto** che l'intervento di messa in ripristino può essere eseguito dalla ditta " MB Impianti di Marco Benvenuto con sede a Castronovo di Sicilia in C.da Gurgazzi P. IVA 06018460821" che, ha ottima conoscenza del percorso idraulico e degli impianti elettromeccanici e del ciclo biologico depurativo;

In relazione a quanto suddetto,


### ORDINA

- 1) Il fermo temporaneo dell'impianto di depurazione delle acque reflue dal giorno 31/01/2018 per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.
- 2) Dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale –Servizio Idrico Integrato di emettere con urgenza i necessari provvedimenti e/o di porre in essere ogni intervento utile, al fine di garantire al più presto l'effettiva regolarizzazione del funzionamento dell'impianto di che trattasi;

- 3) Trasmettere copia del presente ordinanza dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, e all'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente Struttura Territoriale di Palermo ai sensi del D.D.G. n.184/2011.
- 4) La diffusione preventiva del presente atto mediante la pubblicazione sul sito web del Comune;

Dalla Residenza Municipale , li 31 Gennaio 2018

Il Sindaco  
Dott. Francesco Onorato

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal contains the text "TRAPANI" at the top and "SINDACO" at the bottom. The signature is written in a cursive style and extends across the seal.